



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОКУРАТУРА  
Ленинского района г. Пензы

ул. Некрасова, 34, г. Пенза, 440008

11.03  
Директору ГБПОУ «Пензенский  
музыкальный колледж им. А.А.  
Архангельского»

Лялину С.Р.

ул. Захарова, д. 24, г. Пенза, 440000

11.03.2024 № 7-03-2024/1014-24-20560002

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований  
законодательства о противопожарной  
безопасности

Прокуратурой Ленинского района г. Пензы проведена проверка исполнения ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» требований законодательства о противопожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении.

На основании части 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (далее – Закон) следует, что требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом, нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу статьи 37 Закона требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом и др.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила),

которые обязательны для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами.

В соответствии с п. 30 Правил на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

На основании абз. 1 п. 26 Правил запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» не все запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В силу п. 14 Правил руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «кантипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» не в полном объеме обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток подвального этажа.

В соответствии с пунктом 4.4. «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденных Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» не в полном объеме обеспечено расстояние не менее 150 мм от потолка до верхней части настенных звуковых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией.

На основании п. 13 Правил при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» в актовом зале не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

В силу пп. «б» п. 17 Правил руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационного испытания ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Негативным последствием допущенных нарушений является создание угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних, их законных представителей и иных лиц, пребывающих в образовательной организации.

Причинами допущенных нарушений явилось ненадлежащее исполнение должностными лицами ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» своих обязанностей, недостаточное знание норм действующего законодательства, неправильное его применение в практической деятельности и отсутствие контроля за работой подчиненных сотрудников со стороны руководящего состава.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ».

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение месяца принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в выявленных нарушениях к ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменном виде в месячный срок с момента получения представления.

Представление в обязательном порядке рассмотреть с участием представителя прокуратуры, о времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

Прокурор района  
старший советник юстиции



Н.Н. Кочнев