

Главное управление МЧС России по Пензенской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 20
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«26» марта 2024 г.

г. Пенза

(место рассмотрения: город, село,

район)

Я, Главный государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору Пензин Владислав Анатольевич

(должность, наименование органа ГПН, фамилия, имя, отчество государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 20 от «26» марта 2024 г. по делу об административном правонарушении в отношении директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» (далее – ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского»), ИНН: 5836897470; юридический адрес: 440008, Пензенская область г. Пенза, ул. Захарова, 24; адрес фактического осуществления деятельности: 440008, Пензенская область г. Пенза, ул. Захарова, 24 – Лялина Сергея Римиевича, проживающего по адресу: Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира, 66-87.

Материалами установлено, что:

14 и 20 марта 2024 года сотрудником ОНД и ПР г. Пензы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области проведена плановая выездная проверка, которая проводилась в соответствии с решением главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Пензина В.А. от 24.01.2024 года № 2401/013-58/12-П/РВП в отношении контролируемого лица ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского».

По результатам плановой выездной проверки было установлено, что Лялин Сергей Римиевич, являясь директором ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» (выписка из приказа от 13.01.2023 № 03-лс «О назначении на должность директора»), до 11 часов 10 минут 20.03.2024 года в ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» по вышеуказанному адресу, в нарушение требований ст.ст. 37-38 Федерального закона от 21.12.1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», согласно которых организации, их руководители, а также лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, бездействуя, допустил на объекте защиты по вышеуказанному адресу, следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского»
г. Пенза, ул. Захарова, 24 (Ленинский район)

1) Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (Основание: пункт 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479);

2) Не все запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (основание: абзац 1 пункта 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

3) Не в полном объеме обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов (Основание: пункт 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479);

4) Не в полном объеме обеспечено расстояние не менее 150 мм от потолка до верхней части настенных звуковых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией (Основание: статья 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

5) В актовом зале не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия (Основание: пункты 13 и 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

6) Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационного испытания ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Основание: подпункт «б» пункта 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479);

7) Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Основание: подпункт «б» пункта 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479);

8) Не заполнен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Основание: пункты 30,42,48,50,52,54,60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

9) Не представлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составленный в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (Основание: абзац 2 пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

10) Отсутствует подтверждающая техническая документация огнезащитной обработки конструкций (косоуры лестничного марша) (Основание: пункт 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; ч. 2 ст. 87 табл. 21 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»);

11) Не обеспечена исправность аварийного освещения (Основание: пункты 37, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

12) Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Основание: абзац 3 пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479),

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Указанные нарушения стали возможными по причине бездействия в вопросах соблюдения требований пожарной безопасности.

На основании вложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации

(указываются номера статей и

Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений (перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

требований нормативных документов в области пожарной безопасности, причин и условий, им способствовавших.


2. Предусмотреть выделение финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в отдел надзорной деятельности г. Пензы УНДиПР ГУ МЧС России по Пензенской области (440600, г. Пенза ул.

Б. Радищева, 12) в письменном виде в месячный срок с момента получения представления

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица, вынесшего представление


(подпись)

(Пензин В.А.)
(расшифровка подписи)

Представление получил 26.03.24. Директор Лескин

(Лялин С.Р.)
ФИО

Представление направлено _____ (дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12

До 26.04.24